

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района**
353500 г. Темрюк ул. Таманская, 69
тел./факс: (86148) 6-01-60

**Предписание № 52/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МБДОУ ДС №45 МОТР,**

Заведующему МБДОУ ДС №45 МОТР Демьянок А.Г.
с 14 часов 30 минут 11.04.2016 года по 14 часов 00 минут 06.05.2016 года
проведена внеплановая проверка зданий, помещений МБДОУ ДС №45 МОТР
по адресу: ст. Фонталовская, ул. Ленина, 58, с целью контроля за
исполнением ранее выданного предписания ОНД Темрюкского района
124/1/4 от 03.09.2015 года, совместно с заведующим Демьянок А.Г.

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке)
нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранен ия нарушени я требован ия пожарной безопасно сти	Отмет ка (подп ись) о выпол нении
1	2		3	4
1	Отсутствует проезд с твердым покрытием шириной 6 метров для подъезда пожарных машин по периметру здания	(п. 8.2 СНиП 21-01-97*, СНиП 2.07.01-89* прил.1 п. 2*)	20.08.16	
2	Здание не оборудовано автоматическим каналом передачи извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны	(ст. 83 п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008, п. 14.4 СП	20.08.16	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ст. дознаватель ОНД и ГР
Темрюкского района
майор внутренней службы
П.П. Чарухин

« 06 » 05 2016 г.



_____ (подпись) 2016 г.

А.Т. Десевьянко
(должность, фамилия, инициалы)